



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: Број: 404- 164/2017-IV
Датум: 26.06.2017. године
Апатин

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац Општинска управа општине Апатин објављује:

Одговор на допис са примедбама

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ бр. 24/2017

Додатне информације и појашњења

Потенцијалн понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке радова дана 22.06.2017. године доставио је допис са примедбама:

Захтев за додатним информацијама за ЈН „Набавка радова,, ЈН бр. 24/2017

Питање 1:

У Обрасцу бр. 2 – Образац понуде са структуром понуђене цене у делу 14000 ПОСЕБНИ РАДОВИ, позиција 14010: Полагање кабловица за планиране ТТ инсталације, није специфицирано следеће:

- да ли у цену треба урачунати и ископ и одвоз вишка материјала,
- израду постелице (од ког материјала урадити постелицу),
- затрпавање кабловица (којим материјалом),
- колико се кабловица полаже у ров,
- које су цеви у питању и ког пречника.

Молимо Вас за прецизније дефинисајне наведене позиције.

Одговор:

- у ров се полаже једна празна ПВЦ цев пречника 110мм дужине цца 215м
- цев се полаже на дубини од око 0.8-1.0м
- у цену позиције су урачунати ископ рова, одвоз вишка материјала, уређење дна рова, полагање кабловица и затрпавање рова
- кабловице се полажу на слоју песка од 10цм
- након полагања кабловица, исте се затрпавају песком до 10цм изнад цеви а остатак рова се затрпава земљом из ископа.

Комисија за јавну набавку бр. 6/2017