

ЈКП "НАШ ДОМ" Апатин
Железничка бр. 4, Апатин
Број: **923/2021**
Дана: 20. Април 2020. године

"BIONEX" ДОО АПАТИН
Дунавска обала 66
25260 Апатин

**Предмет: Техничка информација и услови за прикључење за
потребе израде урбанистичког пројекта за изградњу
постројења за рециклажу и пиролизу пластике у
Апатину**

У вези вашег захтева број 726/2021 од дана 30.03.2021. године, за издавање техничке информације и услова за израду урбанистичког пројекта и урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса за рециклажу и пиролизу пластике у Апатину, за прикључак на водоводну мрежу, фекалну и атмосферску канализацију и јавну саобраћајницу; на кат.парцели 7805/25, к.о. Апатин; у складу са чланом 45а. став 3. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чланом 46. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), обавештавамо Вас следеће:

➤ **ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЛОЖАЈУ КОМУНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА:**

1. ВОДОВОДНА МРЕЖА

- Водоводна мрежа, PEHD Ø200 mm у улици у РТЦ-у (продужетак улице Петра Драпшина), непосредно **испред** предметне парцеле, се налази у зеленој површини са супротне стране коловоза, на удаљености 14,10 m од осовине коловоза (средишне линије) у улици продужетак улице Петра Драпшина, на дубини око 1,80 m.

2. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Постоји вод фекалне канализације PVC Ø200 mm од постојеће црпне станице CS-4, на раскрсници улица Кружни насип и Италијанског пријатељства у Апатину до улаза у предузеће "FLASH SRB" ДОО Апатин;
- Вод фекалне канализације PVC Ø200 mm налази се у зеленој површини са десне стране коловоза (супротне у односу на предузеће "FLASH SRB" ДОО Апатин) улице Италијанског пријатељства, на удаљености 4,20 m од осовине коловоза (средишне линије), на дубини око 0,50 m;
- Постоји интерни потисни вод PEHD Ø300 mm за отпадне воде у власништву "ХЛАДЊАЧЕ АПАТИН" на постојећи испуст у Дунав и чији шахт се налази поред коловоза у улици у РТЦ-у (продужетак улице Петра Драпшина), непосредно **испред** предметне парцеле у зеленој површини са исте стране Вашег будућег објекта, на месту укрштања ближе ивице коловоза и замишљене линије кат.парцеле пруге 7805/21.

3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- На простору Робно транспортног центра (РТЦ-а) у делу изградње Вашег будућег производног комплекса не постоји вод атмосферске канализације;

- До Ваше кат.парцеле 7805/25 к.о. Апатин налази се парцела са каналом "9-3", који представља главни одводни канал атмосферских вода за потребе насеља Апатин.

➤ **УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ:**

1. ВОДОВОДНА МРЕЖА

- Прикључак водоводне мреже и хидрантске мреже за потребе производног комплекса могуће је извршити на постојећи вод, РЕНД Ø200 mm у улици у РТЦ-у (продужетак улице Петра Драпшина).

2. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Будуће пречишћене воде спровести у гравитациони цевовод у улици Италијанског пријатељства системом потисног вода ниског притиска.

3. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Површинске воде спровести у зелене површине, а остале атмосферске воде спровести у колектор који је могуће прикључити на постојећи атмосферски канал. Услов за прикључење на канал издаје ВДП "Западна Бачка" Сомбор-ЈВП "ВодеВојводине" Нови Сад.

4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ


- Јавне зелене површине планирати као травне површине.

5. ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, ПЕШАЧКЕ И БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ

- Приступне саобраћајнице планирати минималне ширине од 6,00 метра асфалт-бетонске конструкције оивичене ивичњацима;
- Коловоз и радијусе кривина димензионисати тако да задовољавају кретање теретних возила потребних за функционисање производног комплекса;
- Паркинг у оквиру објекта планирати да задовољи број радника и евентуалних корисника производног комплекса;
- Евентуална укрштања са постојећим инсталацијама решавати сходно постојећим прописима о укрштању подземних инсталација.


С поштовањем,

Руководилац
РЈ одржавање улица и путева


Драган Поповић
дипл.инж.саобраћаја



Директор


Небојша Смиљанић
дипл.економиста

ДОСТАВИТИ:

- ① "BIONEX" ДОО АПАТИН, Дунавска обала 66, 25260 Апатин;
- РЈ одржавање улица и путева, Драган Поповић;
- Архива а/а.