



Огранак Електродистрибуција Сомбор

Сомбор, Апатински пут бб, телефон +381 25 465200, телефакс +381 25 429399

ПР-ЕНГ-01.19/01

Наш број: 8А.1.1.0.-D.07.07.-104428/___-21

"Romb design tim" d.o.o.
(за "Bionex" d.o.o. Apatin)

Ваш број: 031-02-Z-2021

Жике Поповића бр.2-улаз Е2, стан 14А

Сомбор, 22.04.2021.

21000 НОВИ САД

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу бр. 7805/25 на к.о. Апатин, Апатин, Индустијска зона бб - Слободна зона Апатин

Поводом Вашег захтева, наш број 8А.1.1.0.-D.07.07.-104428/1-21, у којем тражите претходне услове за потребе израде урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број 7805/25 на к.о. Апатин, Апатин, Индустијска зона бб - Слободна зона Апатин, обавештавамо Вас следеће:

Увидом у приложену документацију, достављамо Вам следеће услове:

- Нови двоструки 20 kV кабловски прикључни вод за потребе прикључења новог разводног постројења 20 kV "Бионекс - Инд. зона" ће се извести каблом типа ХНЕ-49А 2 x (3x (1x150 mm²)), од места расечања постојећег 20 kV кабловског прикључног вода за СТС "Друмски терминал" до локације изградње новог РП 20 kV на кат. парцели странке, а према приложеној скици. Нови двоструки 20 kV кабловски прикључни вод за потребе прикључења новог РП 20 kV "Бионекс - Инд. зона" ће се на постојећи 20 kV кабловски прикључни вод за СТС "Друмски терминал" прикључити употребом кабловских спојница по принципу "улаз-излаз".
- Ново разводно постројење 20 kV "Бионекс - Инд. зона" (РП ће бити основно средство Огранка Електродистрибуција Сомбор и у истом ће бити уграђено СН постројење и орман мерног места за потребе прикључења нове ТС странке и индиректног мерења потрошње ел. енергије планираног пословног објекта) ће се изградити на кат. парцели бр. 7805/24 к.о. Апатин, а у непосредној близини планиране ТС 20/0,4 kV странке.
- За потребе прикључења планираног пословног комплекса странке, странка је у обавези да у сопственој режији (као власник трафо станице мерене струје) изгради нову трафо станицу типа МБТС или ЗТС, са уграђена два енергетска трансформатора снаге 1000 kVA, СН блоком састављеним од минимално једне водне ћелије мерене струје и две трансформаторске ћелије, НН блоковима и одговарајућим СН и НН кабловским везама и осталом опремом. Странка је у обавези да изведе и 20 kV кабловску везу између водне ћелије мерене струје у РП 20 kV "Бионекс - Инд. зона" и водне ћелије у планираној ТС 20/0,4 kV.
- Странка је у обавези да од НН блокова нове ТС до разводних табли ел. инсталације планираних објеката у склопу планираног пословног комплекса у сопственој режији (ангажовањем овлашћеног извођача радова на ел. инсталацијама ниског напона) изведе

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

1070 Београд – Нови Београд
Јулевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

Страна 1 од 2

одговарајуће трофазне подземне кабловске прикључне водове мерене струје, кабловима одговарајућег типа и пресека, према одобреној максималној једновременој ангажованој снази и дужини водова мерене струје.

Ближе услове за пројектовање и прикључење, као подлогу за израду пројекта за грађевинску дозволу (или пројекта за извођење), Огранак Електродистрибуција Сомбор ће прописати у редовном поступку у обједињеној процедури.

Прилог: Прилог: - Скица прикључка на ДСЕЕ x1

С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка
др Зоран Симендић, дипл. ел. инж.





Огранак Електродистрибуција Сомбор
Сектор за планирање и инвестиције
Служба енергетике

Датум:
22.04.2021.

Обрадио: Референт:
Г. Мочевих

Прегледао: Шеф службе:
Н. Пешаљ

Одобрио: Рук. сектора:
Б. Крнета

Потпис:

Потпис:

Потпис:

Објекат: Расецање постојећег 20 kV кабл. прикључног вода за СТС "Друмски терминал" (20 kV извод РТЦ Апатин), изградња новог двоструког кабловског 20 kV прикључног вода и постављање разводног постројења на кат. парцели странке – прикључење планираног пословног објекта у Апатину, Индустијска зона ББ, кат. парцела бр. 7805/25 к.о. Апатин - странка "Biopex" d.o.o.

Легенда:

- Нови двоструки кабловски 20 kV прикључни вод који треба да се изведе кабелом типа XHE-49A, 2x(3x(1x150)) mm², од места расецања постојећег кабл. вода до локације новог разводног постројења 20 kV на кат. парцели странке
-  - Ново разводно постројење 20 kV које треба планирати на кат. парцели 7805/24

 -кат. парцела 7805/25 к.о. Апатин

Приближна размера: није у размери

Готин

Ом