

Сектор за дистрибуцију, ОД Нови Сад
РЈ «Дистрибуција Нови Сад»
21000 Нови Сад, Пут шајкашког одреда бр.3
тел:021/4872-800
факс:021/6611-054

„ROMB DESIGN TIM“ MILKA BASTA PR

Укупно страна 3

Жике Поповића 2

Ваш број: 034-05-Z-2021

21000 Нови Сад

Наш број: 05-02-1/21-438

06.04.2021.

Датум:

**Предмет: Издавање услова за потребе израде УП урбанистичко
архитектонске разраде локације за парцелу бр. 7805/25 КО Апатин**

На основу Вашег захтева од 20.03.2021. године којим од ЈП СРБИЈАГАС-а тражите услове за потребе израде УП урбанистичко архитектонске разраде локације за парцелу бр. 7805/25 КО Апатин за потребе изградње производног комплекса за рециклажу и пиролизу пластике, ЈП Србијагас даје следеће услове:

1. ЈП „Србијагас“ је дистрибутер природног гаса у Апатину.
2. На предметној парцели бр. 7805/25 ЈП Србијагас нема својих инсталација.
3. ЈП Србијагас има полиетиленску дистрибутивну гасну мрежу ниског притиска 1-4 бар која пролази парцелом 7805/24 КО Апатин. У копији плана са инсталацијама наш гасовод је уцртан зеленом бојом.

Поред гасовода, могу се наћи и други гасни инфраструктурни објекти:

- Шахте или подземне гасне славине.
 - Ваздушне ознаке трасе гасовода (луле) на проласцима гасовода испод путева и канала
 - Бетонски стубићи са ознаком гасовода
4. Подаци о висинском и ситуационом положају поменутог гасовода се налазе у надлежном Катастру. Инвеститор је у обавези да ове податке прибави.
 5. За гасоводе до 16 бар поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а ступио је на снагу 22.10.2015. године.

6. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода $MOP \leq 4 \text{ bar}$ са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топловода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0,20	0,40
Од гасовода до телекомуникационих каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50
* растојање се мери до габарита резервоара		

7. Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију.
8. Минимална удаљеност темеља бетонских или решеткастих стубова, од гасовода треба да износи 1 метар.
9. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
- 10.Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
- 11.Радове на ископу земље у близини гасовода вршити ручно уз повећану пажњу.
- 12.Уколико дође до оштећења гасовода, исто ће се поправити о трошку инвеститора.
- 13.Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП „Србијасгас“.

14. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити ЈП „Србијасгас“ Нови Сад.
15. У техничком опису сте навели да тренутно не постоје потребе за природним гасом али ако се у будућности укаже потреба за природним гасом обавештавамо вас да постоји могућност прикључења Производног комплекса за рециклажу на дистрибутивну гасну мрежу (ДГМ) ниског притиска, на полиетиленски гасовод у власништву ЈП Србијасгас, радног притиска до 4 bar.
16. Трошкови издавања услова износе 6.252,21 динара, у складу са важећим ценовником ЈП Србијасгас.
17. Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.



Руководилац службе РЈ „Дистрибуција Нови Сад“

Зоран Јелић, дипл. инж. маш.